



UWAGA:

Na istniejącej tablicy TG zdemontować gniazda bezpiecznikowe 63A a w ich miejsce zamontować rozłącznik bezpiecznikowy 22x58 /80A

UKŁAD SIECIOWY TN-S

Inwestor:		Zespół Szkół Spożywczych ul. Warszawska 20 35-205 Rzeszów	
Nazwa projektu		"Remont i modernizacja budynków Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie – budynek D. Remont pomieszczeń kuchennych"	
Adres:		ul. Warszawska 20, 35-205 Rzeszów	
Tytuł rysunku: SCHEMAT ZASILANIA			
Brzoza	Projektant:	Nr upr	Podpis:
elektryczna	Inż. Jarzy Poda	E-42/77	Rys. E-1
			05.2015